



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00680/22

Серия **RU** № **0369782**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты [pojtest@vniipo.ru](mailto:pojtest@vniipo.ru)

### ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»,

место нахождения 143532, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н, Г. ДЕДОВСК, УЛ. 1-Я ВОЛОКОЛАМСКАЯ, Д. 74А, ОФИС 26/ПОМЕЩЕНИЕ2, ОГРН 1077746290710, телефон +7 495 280 01 26, e-mail: [info@1rdc.ru](mailto:info@1rdc.ru), адрес места осуществления деятельности 141504, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 10

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»,

место нахождения 143532, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н, Г. ДЕДОВСК, УЛ. 1-Я ВОЛОКОЛАМСКАЯ, Д. 74А, ОФИС 26/ПОМЕЩЕНИЕ2, ОГРН 1077746290710, телефон +7 495 280 01 26, e-mail: [info@1rdc.ru](mailto:info@1rdc.ru), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141504, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 10

### ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные деревянные звукоизоляционные однопольные типа ДПГ-7-КД/(Д,Д/АL,М)-БзВ-Е160/-дБ глухие и ДПО-7-КД/(Д,Д/АL,М)-БзВ-Е160/-дБ с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение дверей - стекло огнестойкое марки «СПМ»-E1W 60, выпускаемое по ТУ 5924-002-51114857-01, толщиной  $(22 \pm 0,6)$  мм производства ООО «ПТИИЦ СТ»), с толщиной полотна не менее 56 мм, габаритные размеры: высота - от 1800 до 3000 мм, ширина - от 700 до 1300 мм, выпускаемые по ТУ 5361-010-99078208-2018 «Двери противопожарные деревянные звукоизоляционные EIS60 тип ДПГ - 6 - E160/-дБ, тип ДПО - 6 - E160/-дБ, тип ДПГ - 7 - E160/-дБ, тип ДПО - 7 - E160/-дБ. Технические условия» Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол о сертификационных испытаниях № 1425-3.2-ОС-2022 выдан 24.11.2022 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИИ02. Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 15689/ 15690/ 15697/ 15964 - ИК 2022 от 11.05.2022 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13. Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные

двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» предел огнестойкости EI 60. Гарантийный срок - 24 месяца со дня отгрузки дверных блоков. Эксплуатация дверей внутри помещений, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15 °С и не выше +35 °С, относительной влажностью воздуха от 30 до 60%, с соблюдением равновесной влажности элементов дверей в диапазоне от 10 до 14%. Срок службы - 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.11.2022 ПО 24.11.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Мизина*  
(подпись)



Мизина Елена Николаевна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Сагирова*  
(подпись)

Сагирова Юлия Сергеевна  
(Ф.И.О.)